

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

ESQUEMA 5 – MARCA CONTINUA

CERTIFICADO NUMERO: PROD-SM00094-1

SERVIMETERS S.A.S.

Certifica que:

LOS PRODUCTOS

**GENERADORES ELÉCTRICOS
(GRUPOS ELECTRÓGENOS)**

Cuyas referencias indicadas en el Anexo, son fabricados por:

Importados y comercializados por:

INNOVATEQ S.A.S.

NIT: 830.073.570-0

Ubicado en:

Km 1.5 Vía Siberia Cota, Potrero Chico, Parque Empresarial Los Robles 3, Edificio Piso 2

Han Cumplido con los Requisitos Específicos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE 2013), resolución 90708 de agosto 30 de 2013 modificada por la resolución 90795 de julio 25 de 2014, expedidos por el Ministerio de Minas y Energía (MME), artículo 20.21. Generadores Eléctricos.

Valido desde: 2019-06-13
Fecha de Renovación: 2022-08-29

Valido hasta: 2025-08-29

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO


Ing. Luisa Fernanda Toro Ríos
Gerente General

Observaciones de Servimeters S.A.S:

- 1- El presente certificado cubre únicamente las referencias de producto relacionadas.
- 2- La validez de este certificado durante su vigencia está sujeta al cumplimiento y resultado de las evaluaciones de vigilancia programadas anualmente.
- 3- Las modificaciones al presente certificado, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
- 4- Este certificado de Producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado.
- 5- Fecha de Renovación 2022-08-29

GCP-RG-17, V3 2021-05-07
Página 1 de 2



SERIAL No: **SM 2637**
www.servimeters.com

Bogotá - Cra 20C No. 74A-10 Barrio San Felipe PBX: (571) 210 0833
Cel: (57) 320 888 2407, Correo: servicioalcliente@servimeters.com

Compruebe su validez escaneando el código QR o comuníquese con nosotros.



ISO/IEC 17065:2012
17-CPR-002



CERTIFICADO PROD-SM00094-1

ANEXO 1

Familia	Subfamilia	Ítem	Referencia	Características						
				Potencia nominal	Tensión nominal	Corriente nominal	No. de fases	IP	Factor de Potencia	Frecuencia
Generadores Eléctricos	Grupos electrogenos de gasolina	1	HYG1500	1400 W	120 VAC	11,7 A	1	23	1	60 Hz
		2	HYG3050	2500 W	120 VAC	20,8 A	1	23	1	60 Hz
		3	HYG4050	3000 W	120 VAC	25 A	1	23	1	60 Hz
		4	HYG4050E	3000 W	120 VAC	25 A	1	23	1	60 Hz
		5	HYG4950E	4000 W	120/240 VAC	33,4/16,7 A	1	23	1	60 Hz
		6	HYG7750E	6250 W	120/240 VAC	52/26 A	1	23	1	60 Hz
		7	HYG9250E	7500 W	120/240 VAC	62,5/31,3 A	1	23	1	60 Hz
		8	HYG11050E	7500 W	120/240 VAC	69,2/34,6 A	1	23	1	60 Hz
		9	HYGT9250E	7500 W	127/220 VAC	24,6 A	3	23	0,8	60 Hz

Fin del certificado.

GCP-RG-17, V3 2021-05-07
Página 2 de 2



SERIAL No: **SM 2638**

www.servimeters.com

Bogotá - Cra 20C No. 74A-10 Barrio San Felipe PBX: (571) 210 0833

Cel: (57) 320 888 2407, Correo: servicioalcliente@servimeters.com

Compruebe su validez escaneando el código QR o comuníquese con nosotros.

