



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº. CS-LCO-15973-2023/081

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	Descripción
TUBOS O TUBERIAS	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1

Titular del Certificado

METAL CORAZA S.A.S

FABRICANTE

Parque industrial Malambo "PISMA" Bodega Metal Coraza, Malambo, Atlántico
NIT: 800.094.123-2

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE: Resoluciones 90708 del 30 de agosto de 2013, 90907 del 25 de octubre de 2013, 90795 del 25 de Julio de 2014 y 40492 del 24 de abril de 2015 del Ministerio de Minas y Energía.
Artículo 20.6.1

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067:2013

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en el documento Anexo que hace parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de una (1) página.

Fecha de Emisión: 19 de Febrero de 2024

Fecha de Expiración: 18 de Febrero de 2027

Fecha próximo seguimiento: 18 de Febrero de 2025**

Vigencia: Tres (3) años a partir de la fecha de Emisión del Certificado sujeto a Seguimientos Periódicos

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada



Director de Certificación



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005



ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad N^o. CS-LCO-15973-2023/081
TUBOS O TUBERIAS

Ensayos para cumplimiento de RETIE ejecutados bajo la norma IEC 61386-1 Numerales 8; 10.5; 10.3; 11.2; 11.3.1.1, 11.3.1.3; 14.2.2.2.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
1	Tubería Metálica flexible BX	DIAMETROS 3/8"- (16 mm), 1/2"- (20 mm), 3/4"- (25 mm), 1"- (32 mm), 1 1/4"- (40 mm), 1 1/2"- (50 mm), 2"- (63 mm), 2 1/2"- (75 mm), 3"- (90 mm), 4"- (110 mm)
2	Tubería Metálica flexible con recubrimiento de PVC	DIAMETROS 3/8"- (16 mm), 1/2"- (20 mm), 3/4"- (25 mm), 1"- (32 mm), 1 1/4"- (40 mm), 1 1/2"- (50 mm), 2"- (63 mm), 2 1/2"- (75 mm), 3"- (90 mm), 4"- (110 mm)

FIN DEL ANEXO No. 1

